

**Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области**

Территориальный отдел
в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский,
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5

А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
E-mail: mail_10@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

620107, Свердловская область, г. Екатеринбург,
Гражданская ул., 6

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 29.04.2016

№ 01-10-12/ 3162

При проведении плановой выездной проверки с 04.04.2016 по 11.05.2016

в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 208 с
углубленным изучением отдельных предметов

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, Гражданская ул., 6
дата регистрации 23.05.1997
ИНН/ОГРН 6659042155 / 1026602968226

рассмотрении представленных документов: Акта плановой проверки от 29.04.2016 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	В представленной программе производственного контроля откорректировать перечень санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного о контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	3.1.	01.11.2016
2.	В представленной программе в полном объеме указать перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)		3.3.	01.11.2016
3.	В программе указать перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, а также видов деятельности, подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, лицензированию		3.5.	01.11.2016
4.	В перечне возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование		3.8.	01.11.2016

	населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор предусмотреть информирование в случае возникновения инфекционных заболеваний, отравлений.			
5.	В прививочном кабинете устранить дефекты поверхности потолка и стен.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	p.1,4.2.	01.11.2016
6.	Обеспечить проведение своевременных генеральных уборок прививочного кабинета (в том числе перед проведение манипуляций)		p.1,11.8.	01.11.2016
7.	Медицинский персонал обеспечить достаточным количеством эффективных средств для мытья рук		p.1,12.3.	01.11.2016
8.	В прививочном кабинете установить жидкое мыло в дозаторе, полотенце для рук		p.1,12.4.3.	01.11.2016
9.	Привести в соответствие нормативным требованиям аэроионный состав воздуха в кабинете № 203. Организовать проведение повторных исследований. Протоколы лабораторных испытаний представить.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений.	4.5. 2.4.	01.11.2016
10.	Раковину для мытья рук в горячем цехе пищеблока оборудовать смесителем с не кистевым управлением	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	3.3.	01.11.2016
11.	В помещении горячего цеха пищеблоке: на участке для приготовления холодных блюд и порционирования готовых блюд установить бактерицидную лампу.		5.9. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	01.11.2016
12.	Сотрудники, участвующие в порционировании блюд в обеденном зале (накрытии на столы), должны быть обеспечены одноразовыми перчатками.		9.7. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011	01.11.2016
13.	В санитарных узлах школы оборудовать кабины с дверями Обеспечить наличие держателей для туалетной бумаги, туалетной бумаги, педальных ведер для сбора использованной бумаги, бумажные или элетрополотенца.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях	4.25.	01.11.2016
14.	Провести ремонт кровли, ремонт учебных помещений, санузлов и рекреаций.		4.28.	01.11.2016
15.	Провести капитальный ремонт мастерской технического труда		4.28	01.09.2017
16.	Провести ремонт пола в кабинете химии (у окна), в кабинете физики (328) (металлическая арматура)		4.29.	01.11.2016
17.	Каждый обучающийся должен быть обеспечен рабочим местом (за партой или столом) в соответствии с его ростом, Заменить учебную мебель в мастерской технического труда (с дефектами).		5.1. 5.2.	01.11.2016
18.	Кабинеты начальных классов обеспечить ученическими столами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.		5.3.	01.09.2017
19.	В мастерской технического труда обеспечить достаточный напор горячей и холодной воды		5.10.	01.11.2016
20.	В зале для хореографии заменить зеркала с трещинами и сколами.		5.16.	01.11.2016
21.	Все учебные помещения и кабинеты обеспечить бытовыми		6.2.	01.11.2016

	термометрами для контроля температурного режима			•
22.	Организовать контроль за проветриванием всех помещений школы		6.6.	01.11.2016
23.	Не допускать остекление окон не из цельного стеклопакета, своевременно производить замену разбитых стекол		6.10.	01.11.2016
24.	Провести замену светильников с лампами накаливания на светильники с люминесцентными лампами или светодиодами		7.2.2.	01.11.2016
25.	Привести в соответствие нормативным требованиям уровень искусственной освещенности в кабинетах №204,205, 305. Провести повторные измерения уровня искусственной освещенности, протоколы лабораторных испытаний представить.		7.2.4.	01.11.2016
26.	Очистку осветительной арматуры светильников и замену неисправных светильников проводить своевременно.		7.2.9.	01.11.2016
27.	Не допускать нарушения требований к сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов		7.2.10.	01.11.2016
28.	Не допускать обучения во вторую смену		10.4.	01.11.2016
29.	Расписание уроков в 5-11 классах составить с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся,		10.7. 10.8.	01.11.2016
30.	Упорядочить хранение специальной одежды в мастерской технического труда.		10.26.	01.11.2016
31.	Обеспечить качественное проведение текущих и генеральных уборок в помещениях школы.		11.4. 12.3. 12.6.	01.11.2016
32.	Ежедневную уборку туалетов проводить с использованием дезинфицирующих средств		12.8.	01.11.2016
33.	Весь уборочный инвентарь промаркировать		12.11.	01.11.2016
34.	Сотрудники, участвующие в порционировании блюд в обеденном зале (накрытии на столы), должны быть обеспечены одноразовыми перчатками, при накрытии не допускать выдачу пищи непосредственно на столы (не в тарелки).	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.	4.8	01.11.2016
35.	Всех учащихся школы обеспечить организованным горячим питанием.		6.8	01.11.2016
36.	Отпуск горячего питания обучающимся организовать на переменах, продолжительностью не менее 20 минут		7.2	01.11.2016
37.	Обеспечить иммунизацию детей против полиомиелита в рамках национального календаря профилактических прививок.	3.1.2951-11	8.1	01.11.2016
38.	Обеспечить персонализированный план учащихся, подлежащих профилактическим прививкам против клещевого энцефалита	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.	6.8.	01.11.2016
39.	Предоставить сведения о прохождении флюорографического обследования у 4 сотрудников: Керимова А.Н., Сайтова Т.А., Соколов А.В., Суриятов В.И. (ФЛГ от 2014г.) осмотров врача-дерматовенеролога, ЛОР врача, стоматолога, терапевта в 2015 году у 5 сотрудников: Береснева С.А., Скрипка Е.А., Смирнова В.П., Суриятов В.И., Шатунова С.А. Предоставить результаты обследования на гельминтозы у 18 сотрудников: Береснева С.А., Боронникова Н.В., Виноградова Н.А., Гоглева Г.П., Боронникова Е.Г., Дорошенко А.В., Котельникова С.Ю., Котляр А.К., Курмачева Л.И., Метелица М.В., Монич Н.С., Рыжковский А.В., Савельев С.В., Скрипка Е.А., Скурихина Е.А., Соколов А.В., Томилова С.А., Шатунова С.А.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.	7.1	01.11.2016
40.	Гигиеническое обучение - направить 13 сотрудников для прохождения гигиенического обучения: Вязникова Е.С., Доренская Л.С., Дорошенко А.В., Керимова А.Н., Рыжковский А.В., Скрипка Е.А., Скурихина Е.А., Слободян И.И., Смирнова В.П., Суриятов В.И., Чуб Т.С., Шестакова С.Н., Шилов А.В.		8.2	01.11.2016
41.	Провести вакцинацию сотрудников, указанных в акте, в		18.1	01.11.2016

	соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.			
42.	Обеспечить ежегодное обследование школьников начальных классов на энтеробиоз	СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза.	4.3.2	01.11.2016
43.	Сформировать с целью выполнения годового плана профилактических прививок персонализированный план прививок на текущий месяц, который фиксируется в рабочем журнале медицинской сестры детской образовательной организации, а при наличии в лечебно-профилактической организации программного средства по иммунизации - ежемесячного в распечатанном виде.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.	5.7.	01.11.2016
44.	Проводить своевременную очистку и уборку подвала.	СанПиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих	3.1. 3.3.	01.10.2016
45.	Проводить истребительные дератизационные мероприятия на объекте, а именно: - обеспечить наличие металлической сетки (решетки) в местах ввода вентиляционных отверстий, -использовать профилактические охранно-защитные дератизационные системы (ОЗДС), - не допускать захламления подвального помещения	3.5.3.3223-14	2.3. 3.3. 3.4. 3.8. 3.11. 3.13. 3.15. 3.17.	01.11.2016
46.	Представить контингент сотрудников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2016 г.	302н	21	01.11.2016
47.	представить заключительный акт по результатам прохождения периодического медицинского осмотра сотрудниками школы за 2016 г.		33	01.11.2016

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма **в срок, установленный предписанием**

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Заместитель главного государственного санитарного врача в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, г. Березовский, г. Верхняя Пышма



Е.К.Шевченко
ФИО

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

директор *Климова С.В.*
должность, ФИО

Шевченко
подпись

11.05.2016 г.
дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Исполнитель О.Н.Толстова тел. 307-44-66