

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 208
с углубленным изучением отдельных предметов города Екатеринбурга
контактный телефон: 354-15-08 Факс: 354-15-08 E-mail: ekb-mou208@mail.ru

муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 208
с углубленным изучением отдельных
предметов города Екатеринбург
телефон: 354-15-08 Факс: 354-15-08 E-mail:
ekb-mou208@mail.ru

Начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, в городе
Берёзовский и в городе Верхняя Пышма

Лушеву Виталию Борисовичу

Исх №43 27.03.2020

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 01.11.2019 г. № 66-10-12/14-11268-2019

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов информирует Вас о том, что с целью устранения нарушений, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки с 07.10.2019 по 01.11.2019 выполнено

№	Содержание мероприятия	Отметка о выполнении
1.	Откорректировать программу производственного контроля	Программа производственного контроля откорректирована в соответствии с замечаниями и рекомендациями
2.	Обеспечить гардероб для старших классов ячейками для хранения обуви.	Выполнено (фото прилагается)
3.	Классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки	Выполнено (фото прилагается)
4.	Светопроемы учебных помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.	Выполнено (фото прилагается)
5.	Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранить отдельно от другого уборочного инвентаря	Выполнено, куплены и установлены шкафы для хранения инвентаря (фото прилагается)
6.	Обеспечить соблюдение требований температуры горячей воды на пищеблоке в соответствии с СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего	После обращения в ЭнТиС специалист компании совместно с сотрудником школы (рабочий по комплексному обслуживанию зданий) провел сантехнические работы, вследствие которых температура ГВС составляет 66 градусов и берется из подающего трубопровода при температуре наружного воздуха +2 градуса

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
 средняя общеобразовательная школа № 208
 с углубленным изучением отдельных предметов города Екатеринбурга
 контактный телефон: 354-15-08 Факс: 354-15-08 E-mail: ekb-mou208@mail.ru

Кроме того, устранен ряд замечаний по предписанию от 01.11.2019 № 66-10-12/14-11268-2019 (срок исполнения до 02.11.2020)

№	Содержание мероприятия	Отметка о выполнении
1.	В кабинете информатики № 325 обеспечить конструкцию столов с двумя горизонтальными поверхностями, одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плавной регулировкой по высоте в пределах 520-760 мм. И вторая – для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12 – 15 градусов)	Столы заказаны (копия накладной прилагается)
2.	Кабинет химии обеспечить рабочим вытяжным шкафом со стороны лаборантской и кабинета.	Выполнено (фото прилагается)
3.	Мастерские труда для мальчиков обеспечить специальной одеждой	Выполнено
4.	Организовать проведение вакцинации сотрудников	Выполнено
5.	Организовать прохождение сотрудниками обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством	Выполнено (копии заключительных актов прилагаются)

27.03.2020

Директор МАОУ СОШ № 208



Чуб Т.С.