



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС Свердловской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ) ОНД и ПР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«город ЕКАТЕРИНБУРГ» УНД и ПР
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 38, тел. 323-02-86.**

Предписание № 137/1/1.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы №208 с углубленным изучением отдельных предметов
в лице директора Чуб Татьяны Сергеевны

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора г. Екатеринбурга по пожарному надзору Дремкова О.А. № 137 от «28» января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «09» февраля 2021г. по «10» марта 2021г., проведена внеплановая выездная проверка

- старшим инспектором отделения НД и ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Исаевым Ильей Олеговичем;

- инспектором отделения НД и ПР (по Железнодорожному району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Андреевой Светланой Олеговной;

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №208 с углубленным изучением отдельных предметов, по адресу: 620107, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, 6.

Совместно с директором муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 208 Чуб Татьяной Сергеевной;

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Произвести замену составных частей системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара с истекшим сроком эксплуатации.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54; (При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.)	07.03.2022г.	
2.	Вентиляционную установку	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.42;	07.03.2022г.	

	блокировать с установкой автоматической пожарной сигнализацией	(В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.)		
3.	Восстановить и хранить на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54; (На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.)	07.03.2022г..	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Исаев И.О.
«10» марта 2021г.






(подпись)


Инспектор отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
(по Железнодорожному району)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области
Андреева С.О.
«10» марта 2021г.






(подпись)

Предписание для исполнения получил:



(подпись)
«10» марта 2021г.



(должность, фамилия, инициалы)