

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта oaо-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Муниципального образования «город Екатеринбург»

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8

тел. 8(343) 362-42-52

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 24 » сентября 20 21 г. № 1365/1/1

Должностным лицом (должностными лицами):

1. Исаевым Ильей Олеговичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору);

2. Андреевой Светланой Олеговной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Железнодорожному району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения о проведении плановой выездной проверки от 09.09.2021 № 1365, принятым главным государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору Ганиным М.М. (учетный номер проверки в ЕРКНМ 66210061000200709805)

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, 6

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средняя образовательная школа № 208 с углубленным изучением отдельных предметов, ИНН 6659042155, ОГРН 1026602968226, юридический адрес: 620107, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Гражданская, 6. Присвоена категория значительного риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения

выездной проверки

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Руководитель объекта пройти обучения по пожарной – техническому минимуму</i>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п. 3</p> <p>Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» п. 31</p> <p>Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.</p> <p>Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.</p> <p>Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.</p>	07.03.2022	
2.	<i>Противопожарные двери на 1-ом этаже ведущие в лестничную клетку находятся в открытом положении, отсутствуют приспособления для самозакрывания</i>	<p>ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.27 пп. г;</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;</p>	07.03.2022	
3.	<i>Произвести замену составных</i>	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от	07.03.2022	

	частей системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара с истекшим сроком эксплуатации.	16.09.2020г.) п.54; При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.		
4.	Восстановить и хранить на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54; На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	07.03.2022	
5.	Привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию в помещении спортзала.	ППР в РФ (постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.54; Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.	07.03.2022	



 (подпись)



 (подпись)

Специалист: _____
 -//-


 (подпись)


Эксперт: _____
 -//-

 (подпись)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:


 (подпись)



 (фамилия, инициалы)



 (фамилия, инициалы)

-//-

 (фамилия, инициалы)

-//-

 (фамилия, инициалы)



 (фамилия, инициалы)